

質 疑 回 答 書

業務名称 「滋賀大学（彦根）イニシアティブ棟新営建築設計業務」

No.	質 疑		回 答
1	説明書	質問に対する回答書は質問を提出した全会社の質問に関する回答書でしょうか。	質疑回答書は各質問者へ個別に回答します。また滋賀大学ホームページに全ての質疑回答書を公表します。
2	説明書	一次審査追加した会社は全て公表されるのでしょうか。	滋賀大学ホームページにて公表します。
3	技術提案書作成要領	課題において、「地域・産業界との共創」にありますが、学生・研究者以外に企業等が利用する室があれば範囲を教えてください。また、企業等が利用する場合の運営方法や研究分野を教えてください。	企業等が利用するエリアは、2階フロアになります。企業等が利用する場合の運営方法や研究分野においては、設計業務契約後に通知しますが、基本的には情報系の研究が多いことを想定しています。
4	特記仕様書	許認可手数料について、別途発注される設備設計事務所との費用負担割合について教えてください。	許認可手数料は、全て本業務に含みます。
5	特記仕様書	中高層建築物の届出に関して、電波障害調査の費用は発注者での負担でよろしいでしょうか。	本業務に含みます。
6	工事概要一覧表	外構改修はイニシアティブ棟周囲という理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。
7	工事概要一覧表	外構改修、既存建具改修に関する既存図面等のCADデータは貸与頂けることでよろしいでしょうか。	宜しいです。
8	仕様書別添図面	延床面積2256㎡は±何%まで提案で許容可能でしょうか。	原則2%の増又は1%の減です。
9	仕様書別添図面	イニシアティブ棟建設エリア周囲の埋設配管（給水、汚水、雨水、ガス、電気）の資料を開示頂けないでしょうか。また、盛替え等必要はない建物配置となっていることでよろしいでしょうか。	設備（電気・機械）外構図面を開示します。また、既設設備（電気・機械）の盛替えは必要です。
10	仕様書別添図面	イニシアティブ棟建設エリアの緑地を撤去とすることになりますが、彦根市景観計画の緑地率は満足していると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。

No.	質 疑		回 答
11	仕様書別添図面	イニシアティブ棟建設エリア周辺の過去の地質調査報告書の一部の柱状図（平成26年竣工の総合研究棟（土魂商才館など）を開示頂けないでしょうか。	契約後、計画建物周辺の過去の地質調査報告書および別途業務にて計画建物敷地にて行う予定の地質調査報告書を提供します。
12	仕様書別添図面	非常用電源（自家用発電機）は本計画に必要でしょうか。	必要ありません。ただし、太陽光発電設備の設置は検討しています。
13	仕様書別添図面	建物内の給水は、敷地内の受水槽からの供給と考えるとよろしいでしょうか。	宜しいです。