

質 疑 回 答 書 (案)

業務名称 「滋賀大学（あかね（附特））校舎改修Ⅱ建築設計業務」

No.	質 疑	回 答
1	<p>設計業務委託特記仕様書 参加表明書</p> <p>設計業務委託特記仕様書からは、電気設備・機械設備についての設計は求められていないようです。 一方、参加表明書で、5主任技術者の資格及び実績、6主任技術者の同種または類似業務の実績で、電気設備・機械設備の担当についての記載が求められていました。 また、同時期に「滋賀大学（あかね（附特））校舎改修Ⅱ設備設計業務」の広告もなされています。 本業務の電気設備及び機械設備担当技術者の業務内容は、別業務（滋賀大学（あかね（附特））校舎改修Ⅱ設備設計業務）の内容とは別々のもので重複していない、と理解してよろしいか。</p>	<p>参加表明書の電気設備・機械設備担当者の類似業務の実績については、記載の必要はありません。 設備設計及び設備積算業務は本業務外です。設備設計は別途委託を行います。 業務間での調整は必要となりますので、打合せ等は状況に応じて実施いただく必要があります。</p>
2	<p>別紙2 工事概要一覧表</p> <p>改修設計では、設計業務委託特記仕様書内、別紙2、工事概要一覧表の改修内容及び仕様書別添図面の特殊工事項目の内容に基づいて行う、と理解してよろしいか。</p>	<p>よろしいです。</p>
3	<p>別紙2 工事概要一覧表</p> <p>積算業務では、営繕積算システムRIBC2の仕様等の記載は見当たりません。 独自の指定様式が提示されるのでしょうか、ご教示ください。</p>	<p>本学では営繕積算システムは使用していません。特記仕様書に記載の積算基準を基に行うものとし、成果物は印刷物及びExcelデータで提出することとします。</p>
4	<p>以下余白</p>	

課長	副課長	係長	係員
			