

# 質 疑 回 答 書 ( 案 )

業務名称 「滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ（自然科学系）建築設計業務」

No.	質 疑	回 答
1	共通 既存図面、CADデータ一式を借用可能と考えて宜しいでしょうか。	貸与します。 CAD化されていないデータはPDFデータにて貸与します。
2	共通 申請書一式についても借用可能と考えてよろしいでしょうか？	貸与します。
3	共通 アスベスト・PCB調査の報告書一式を借用可能と考えて宜しいでしょうか。	貸与します。2008年のアスベストの含有調査記録があります。
4	共通 耐震診断、耐震補強の当該資料一式、並びにデータ一式を借用可能と考えて宜しいでしょうか。	既存建物の構造計算書を貸与します。 R/C壁の撤去により各階の保有水平耐力が減らないよう補強の検討を行うものとなります。 なお、1期工事の範囲を含め、耐震診断を実施することとします。
5	共通 工事期間中、当該要求範囲は使用しないと考える宜しいでしょうか。	よろしいです。
6	共通 施設利用者からの設計ヒアリング（各室機器・備品レイアウト等）は完了済みであり、当該資料を借用可能と考えて宜しいでしょうか。	本業務の開始までに大学にて検討を行いますが、詳細な仕様は協議により決定します。
7	別添図面 各階廊下のケーブルラック敷設工事において、設計範囲外（東側）の廊下における天井改修工事は不要（別途）と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
8	別添図面 エレベーター改修（機械設備工事）がありますが、ピット反力が満足出来ているのかわかる資料を貸与いただけるものと考えて宜しいでしょうか。また、調査が必要な場合は別途と考えて宜しいでしょうか。	新設エレベーターの設計は、別途、設備設計にて実施するため、業務開始後、相互に情報共有しながら検討を進めていくこととなります。 なお、既存のエレベーターの積載荷重等については、構造計算書を貸与しますので、参考としてください。
9	（別紙2）工事概要一覧表 改修内容に外壁改修が記載されていますが、外壁調査は別途とし、現状および老朽改修の仕様および範囲のわかる資料は貸与いただけるものと考えて宜しいでしょうか。	外壁改修について、現場調査は地上から手の届く範囲の打診及び目視にて設計数量を算出いただけます。
10	（別紙2）工事概要一覧表 改修内容に外構改修とありますが、改修対象は仕様書別添図面の外構平面図に記載されているウッドデッキ126㎡、インターロッキング舗装378㎡の約504㎡と考えて宜しいでしょうか。それ以外にある場合は具体的な面積や改修内容をご指示願います。 また、当該範囲における敷地測量データは貸与いただけるものと考えて宜しいでしょうか。	ウッドデッキやその周囲の舗装等を含めた中庭の整備の計画です。具体的な整備内容については、技術提案書の内容を考慮し、決定します。 1期工事の外構図を参考とすることとします。
11	以下余白	

課長	副課長	係長	係員
			