

# 質 疑 回 答 書 (案)

業務名称 「滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ（自然科学系）建築設計業務」

No.	質 疑		回 答
1	共通	本工事は自然科学棟の既往改修部は使用しながらの工事が、若しくは今の機能を他へ移し校舎を閉鎖した工事をお考えでしょうか。	Ⅱ期工事の改修範囲については、原則、機能を他へ移した後に工事を行います。
2	「8. 建築設計（設計業務委託特記仕様書）【自然科学棟Ⅱ】」	成果物に構造設計図・構造計算書がありますが、今回改修計画において、構造検討を要する場合にのみ、当該箇所の構造設計図・構造計算書を作成するものと考えてよろしいでしょうか。	Ⅰ期工事の範囲を含め、耐震診断を実施することとします。RC壁の撤去により各階の保有水平耐力が減らないよう補強の検討を行うものとなります。
3	「8. 建築設計（設計業務委託特記仕様書）【自然科学棟Ⅱ】」	「内部機能改修のためのRC壁撤去に伴い、建物の耐震性能が低下することのないよう、構造検討を行うこと。」とありますが、既存建物の構造計算書はあると考えてよろしいでしょうか。	既存建物の構造計算書がありますので貸与します。
4	共通	各室の備品等の一時移設は別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	共通	工事概要一覧表に屋上防水改修とありますが、Ⅰ期工事にて改修済でしょうか。本工事における屋上防水改修の範囲についてご教示ください	屋上防水はⅠ期工事にて改修済です。Ⅱ期工事範囲の外壁に面した庇は工事範囲となります。
6	共通	本改修範囲の男子便所及び女子便所、身障者用便所について改修履歴をご教示ください。	平成29年度に1・2階、平成30年度に3階、平成31年度に4・5階のトイレ改修を行っています。
7	共通	本施設の建設年月日についてご教示ください。	昭和58年です。
8	共通	本施設の改修履歴についてご教示ください。	令和3年度に校舎の半分をⅠ期工事として改修しています。
9	共通	外部ウッドデッキの利用用途についてご教示ください。	1階体験科学教室及び地域子育て連携室の活動での利用を見込んでいます。
10	9. 建築設計（仕様書別添図面）【自然科学棟Ⅱ】	ウッドデッキ及び周囲の舗装以外に中庭の改修の想定はされていますでしょうか。	ウッドデッキやその周囲の舗装等を含めた中庭の整備の計画です。具体的な整備内容については、技術提案書の内容を考慮し、決定します。
11		以下余白	

課長	副課長	係長	係員
			