

# 質 疑 回 答 書

令和6年3月7日

競争参加者 殿

滋賀大学施設管理課

業務名称 「滋賀大学（あかね（附特））校舎改修Ⅱ設備設計業務」

上記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

## 記

No.	質疑	回答
1	8. 設計業務委託特記仕様書 P4の④実施設計（土木）は消しかけ線で業務対象外と読み込めますが、様式A-2外構平面図ではアスファルト舗装の記載があります。土木及び建築に関わる設計は分離発注されている他社意匠事務所様にて対応いただけるとうことでよろしいでしょうか。	よろしいです。*
2	8. 設計業務委託特記仕様書 工事概要一覧表で「エレベーター設置」と記載がありますが、既存エレベーターの改修ということでよろしいでしょうか。*	既存エレベーターは無いため、別途建築工事設計業務にてエレベーターシャフトの増設を設計、本業務にてエレベーター本体の新設を設計するものとします。*
3	8. 設計業務委託特記仕様書 P5の建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む）とありますが、改修であれば申請手続きは不要と審査機関より伺いました。申請手続きは不要としてよろしいでしょうか。また、評価内容は、空調、換気、照明、給湯、昇降機を予定しており、意匠に関わる部分は別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。*
4	以下余白	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

課長	副課長	係長	係員
			